

**AD "TRŽNICA"**  
**za usluge na tržnicama**  
**Broj:76/15**  
**Matije Gupca br. 50**  
**S U B O T I C A**

**ODGOVOR U VEZI ZAHTEVA ZA POJAŠNENJEM KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA  
JAVNU NABAVKU IZGRADNJA MLEČNE HALE JN 22/14**

Zahtev za pojašnjenjem Naručilac je primio dana 20.01.2015.godine br.11/01

Na zahtev potencijalnih ponuđača da se pojasne određeni elementi u konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku IZGRADNJA MLEČNE HALE JN 22/14 Naručilac dana 21.01.2015.god. objavljuje sledeće:

**Pitanje 1:**

U predmeru, strana 24, stavke 3.2 i 3.3 su opisi stavke 3.1., a stavili ste jedinicu mere kao da ih je potrebno nuditi.

Molimo Vas da izvršite ispravku.

Za stavku 3.4 je pogrešna pozicija mere, stavili ste metre, a potrebno je kom.

Stavka 3.6 – greška je takođe u jedinici mere, cevi su date po komadu, ali nije definisana dužina.

**Odgovor:**

**Ispravka na strani 24/88 III Instalacija lokalnog odsisavanja sanitarnih prostorija, pozicije 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.**

<b>III INSTALACIJA LOKALNOG ODSISAVANJA SANITARNIH PROSTORIJA (WC u prizemlju)</b>					
<b>3.1</b>	Kanalski ventilator za izvlačenje vazduha, proizvod "S&P" ili ekvivalent, tip VENT 100L sledećih karakteristika:  protok: 100 m <sup>3</sup> /h  napor: 270 Pa	kom	2		
<b>3.2</b>	Metalni aeroventil za izvlačenje vazduha sa adapterom, proizvod "S&P" ili ekvivalent, tip Rega DVS Ø100 mm.	kom	2		

<b>3.3</b>	Spoljna protivkišna samopadajuća plastična žaluzina, proizvod "S&P", tip PER-100/125.	kom	2		
<b>3.4</b>	Čelične spiro cevi, proizvod "Lindab"ili ekvivalent, komplet sa pomoćnim materijalom za vešanje i oslanjanje	m	10		
<b>3.5</b>	Čelična spiro kolena 90°, proizvod "Lindab", tip BU100	kom	4		
<b>3.6</b>	Probijanje rupa Ø100 mm na prednjoj fasadi u fasadnom panelu za prolaz spiro cevi.	kom	2		
<b>UKUPNO</b>					

Gordana Tovilović  
Referent za javne nabavke